

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
EB KGM	S0007/15	16.01.2015
zum/zur		
F0203/14 Fraktion DIE LINKE/Gartenpartei Stadtrat Zander		
Bezeichnung		
Sicherheit am aktuellen Ausweichstandort der Grundschule Kritzmannstraße im Lorenzweg		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		27.01.2015

Mit der Anfrage F0203/14 durch die Fraktion DIE LINKE/Gartenpartei wird der Oberbürgermeister mit nachfolgenden Fragen um Auskunft gebeten.

1. *Wie sicher ist das Schulgebäude im Lorenzweg, da große Risse vorhanden sind und großflächige Putzstellen locker scheinen?*

Das Schulgebäude vom Typ Erfurt II wurde 1978 errichtet. Das Gebäude befindet sich in einem statisch-konstruktiv mangelfreien Zustand. Die genannten „Risse“ sind aufgrund von leichten Setzungen während einer über 37 jährigen Nutzung an den Fugen der unterschiedlichen Gebäudeteile entstanden. Der Hausmeister ist täglich mit Sichtkontrollen im Einsatz und entfernt bei Bedarf lose Putzstücke, die in ihrer Größe jedoch keine Gefahr darstellen.

2. *Welche baulichen Absperrungen wurden vorgenommen? Sind diese ausreichend? Wie werden sie wann von wem überprüft? Was wurde getan, um kindlicher Neugier und sorglosem Spiel bei unmittelbar angrenzenden Bauarbeiten zu begegnen und entsprechend Vorsorge zu treffen?*

Bauliche Absperrungen aufgrund einer möglichen Gefährdung sind nicht erforderlich. Bauarbeiten finden zurzeit nicht statt.

3. *Was wird zur Sicherheit der Schule unternommen?*

Die Schule befindet sich in einem baulich sicheren Zustand. Sie wurde im Rahmen von STARK III zur Sanierung/Umbau (Gymnasium) angemeldet.

Ulrich