

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0301/04	02.12.2004
zum/zur		
F0212/04		
Bezeichnung		
Brücke am Sülzhafen		
Verteiler		
Der Oberbürgermeister		14.12.2004

zu 1.)

Die angesprochenen Fußgänger- und Radwegbrücke befindet sich in Baulast des Tiefbauamtes. Für das Bauwerk gibt es keine speziellen Reinigungsvorschriften.

Alleinig aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erfolgt das Abstreuen des Gehwegbelages im Winter, sowie eine Reinigung im Frühjahr und Herbst.

zu 2.)

Bauwerkskontrollen sind entsprechend DIN 1076 vorgegeben und werden auch so wahrgenommen. Alle 3 Jahre erfolgt eine einfache Prüfung mit schriftlicher Zustandsabschätzung.

Einmal jährlich sollen alle Bauwerke visuell begangen werden. In diesem Rahmen werden eventuelle Wartungen und Pflege erfasst und bei Bedarf durchgeführt. Augenscheinliche Schäden werden bezüglich notwendiger Sofortmaßnahmen oder der Aufnahme in das jährliche (Folgejahre) Reparaturprogramm schriftlich erfasst.

Durch das Tiefbauamt werden in Abwägung der gesamten Feststellungen aller Baulastumfänge in Abhängigkeit der Beeinträchtigung Verkehrssicherheit, Standsicherheit, Dauerhaftigkeit unter Bezug des vorhandenen Reparaturstatus und der vorhandenen finanziellen Möglichkeiten Prioritäten festgelegt.

Entsprechend der konkreten Bauwerkssituation erfolgt die Einordnung von notwendigen Aufgabenumfängen als Arbeitsaufgabe für verschiedene Arbeitsbereiche.

Auf Grund nicht ausreichender Unterhaltungsmittel im Verwaltungshaushalt und personeller Engpässe im Tiefbauamt / Sachgebiet Brücken- und Ingenieurbau, besteht keine Möglichkeit jegliche Feststellungen an einem Bauwerk sofort zu bearbeiten bzw. abzustellen.

zu 3.)

Am 30.11.2004 erfolgte die Reinigung des Belages in Vorbereitung der Winterperiode. Die nächste Reinigung erfolgt im Frühjahr (Mai 2005).

Zu den konkreten Bemerkungen:

### defekte Dachabdeckung

Die Verwaltung bedankt sich für diesen Hinweis und veranlasst die sofortige Reparatur, noch vor dem Winter, damit die Scheiben die gewünschte Schutzfunktion erfüllen können. Im übrigen handelt es sich bei dem Glas um Sicherheitsglas. Risse im Glas bedingen nicht die sofortige Erneuerung.

Die Auftragserteilung zur Auswechslung der defekten Scheiben erfolgte im November 2004 an die Firma Scheibendoktor Magdeburg. Entsprechend der Lieferzeiten wird noch in diesem Jahr die Reparatur erfolgen.

Schutzschicht

Aus Kostengründen ist hier erst eine Reinigung im Frühjahr, vor häufigerer, saisonal bedingter, Nutzung für die Ansehnlichkeit effektiver.

Kaleschky  
Beigeordneter für  
Stadtentwicklung, Bau  
und Verkehr

Bearb.:  
Hr. Bärmann  
Tel.: 540 5263