


- Nutzungen:
- Grundschule "An der Klosterwuhne"
 - Hort
 - Zoo-Schule
 - gemeinsame Nutzung

→ Fluchtweg

- Türübersicht:
- 6 T30-RS T30-RS, rauchdicht, mit integriertem Obentürschließer
Stahltür mit Umfassungszarge
Tür unverschiebbar, Größe 1,01 x 2,01 m
 - 6.1 T30-RS T30-RS, rauchdicht, mit integriertem Obentürschließer
Stahltür mit Umfassungszarge
Maße siehe Einbauort
 - 6.2 T30 Tür zu den Hausanschlussräumen, mit Obentürschließer
Stahltür, Größe 1,01 x 2,01 m
mit Knauf / Klinke
 - 6.3 T30 Tür mit Obentürschließer
Stahltür mit Umfassungszarge
Maße siehe Einbauort
 - 7 Außentür zweiflügelig mit Panikfunktion
 - 8 T30 Brandschutzklappen mit Obentürschließer
Stahlklappe mit Stahllezarge
Größe 0,90 x 0,90 m, unverschiebbar

- Außenwände: Stahlbeton, d=29 cm
- Innenwände: Stahlbeton, d=19 cm
- NEU
Mauerwerk KS / MG II
- Fußböden: Zementestrich auf Unterbeton
- Treppen: Stahlbeton-Elemente, Terrazzobelag
- Decken: Deckenstreifen, Stahlbeton, d=24 cm
Spannweite 3,00 m und 3,60 m
- Fenster: Holzfenster, 90/60 BRH=1,23 m
- Raumhöhe: 2,23 m

Maße am Bau überprüfen!



Index	Änderung	Name	Datum		
GB III		Landeshauptstadt Magdeburg Kommunales Gebäudemanagement			
HLS		Objekt: Grundschule "An der Klosterwuhne" Brandschutzmaßnahmen			Projekt-Id.-Nr.:
EL					0910 - 65.3
ST		Darstellung: Grundriß Kellergeschoß Planung			Maßstab:
Proj.V	Bearbeiter Datum				1 : 100
		Zeichnungs-Nr.:			Bl.-Nr.:
					155.00 - 01 - E - HB - 2 - 006 / 09
Planer/Datum:	24.08.2009	Nutzer/Datum:			
Tragwerksplaner/Datum:					Abt.Ltr./AG/Datum: