

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
EB KGM	S0411/09	17.12.2009
zum/zur		
F0209/09 der CDU/BFM -Fraktion		
Bezeichnung		
Raumluftqualität in der BbS "Otto Schlein"		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	12.01.2010	

### **Stellungnahme zur Anfrage der Fraktion CDU/BFM – F0209/09 Raumluftqualität in der BbS „Otto Schlein“**

#### **„1. Ist dieses Problem dem Schulverwaltungsamt bekannt?“**

Das Problem von schlechter Raumlufte in den Klassenräumen ist dem Eb KGM nicht bekannt. Weder vom Hausmeister, der Schulleitung noch vom FB 40 liegen entsprechende Meldungen vor, dass es Probleme mit der Lüftung gibt.

#### **„2. Wenn das nicht der Fall sein sollte: Was ist vorgesehen, diesen Beschwerden nachzugehen und die Funktion der Anlagen und die Raumluftequalität zu überprüfen?“**

Aufgrund der Anfrage wurde die Firma Köhler/Hartwig gebeten, Auskunft zu geben (die Firma betreut und berät Einrichtungen der Stadt hinsichtlich Energieeffizienz). Die Lüftungsanlage funktioniert „einwandfrei“. Alle Wartungen wurden ordnungsgemäß durchgeführt. Es sind keine Mängel bekannt.

#### **„3. Wie können die bisher scheinbaren Mängel objektiviert werden?“**

„Scheinbare mangelhafte Raumluftequalität“ ist schwer zu objektivieren. Die technischen Anlagen ermitteln automatisch u. a. die ppm-Werte und steuern so die Luftzufuhr/Abluft optimal. Über Parfüm- oder Schweißgehalt etc. der Luft geben die Anlagen jedoch keine Auskunft.

#### **„4. Wie können die Mängel, falls sie denn tatsächlich bestätigt werden, behoben werden?“**

Mängel werden nach Bekanntwerden sofort behoben. Aufgrund dessen, dass keine Mängelanzeigen vorliegen, die Anlagen geprüft wurden und diese ohne Beanstandung laufen, können auch keine Mängel behoben werden.

Ulrich