

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 37	S0410/19	08.10.2019
zum/zur		
A0161/19 – Fraktion CDU/FDP, Bernd Heynemann		
Bezeichnung		
Klimaanlage für die Feuerwache Nord		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		22.10.2019
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten		21.11.2019
Finanz- und Grundstücksausschuss		06.11.2019
Stadtrat		05.12.2019

Zu dem in der Sitzung des Stadtrates am 22.08.2019 gestellten Antrag A0161/19 nimmt die Stadtverwaltung wie folgt Stellung:

Grundsätzlich ist jeder Versuch begrüßenswert, die im deutschen Maßstab guten Arbeitsbedingungen der Feuerwehrbeamten und Angestellten des Amtes 37 weiter zu verbessern.

In Bezug auf die Anpassung der Arbeitsbedingungen bei zeitweise auftretenden tropischen Wetterlagen ist zu sagen, dass bereits derzeit alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Arbeitserleichterungen herbeizuführen.

Grundsätzlich ist die Klimatisierung von Teilen der Feuerwache Nord wünschenswert, wenn auch nicht zwingend erforderlich. Die Klimatisierung von Ruheräumen ist bei Feuerwehren in Deutschland nicht Standard.

Es erscheint sinnvoll, die Nutzung von Klimatechnik in bestimmten Räumen mittel- bis langfristig bei Gebäudeneubauten der Berufsfeuerwehr in Erwägung zu ziehen.

Im Ergebnis der Voruntersuchung des EB KGM zum o. g. Antrag (siehe Anlage) ist festzustellen, dass eine im Sinne des Antrages kostengünstige Variante nicht angeboten werden kann, da die untersuchten, zur Verfügung stehenden bau- und klimatechnischen Minimallösungen Gesamtkosten von 520.000 EUR verursachen.

Zu einer Verbesserung der gegenwärtigen Situation würde die Ausführung der maschinellen Kühlung der Schulungs- und Stabsräume im 1. und 2. Obergeschoss führen. Die untersuchte Minimalvariante ermöglicht allerdings keine mechanische Belüftung, so dass die Lärmbelastung in den Räumen nicht dauerhaft abgestellt werden kann. Die Kosten für die Installation belaufen sich auf 225.000 EUR.

In den Schlafräumen des 2. OG sollten in Anbetracht des Verhältnisses von Kosten und Nutzen, neben Beschattung und Einbettunterbringung, zusätzlich Ventilatoren zur Verbesserung der Situation in tropischen Nächten genutzt werden.

Holger Platz

Anlage

Stellungnahme EB KGM zum Antrag A0161/19