

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
EB KGM	S0061/20	05.02.2020
zum/zur		
A0288/19 Fraktion Tierschutzpartei/Bund für Magdeburg (BfM)		
Bezeichnung		
Heizungssteuerung im Alten Rathaus		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		18.02.2020
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement		17.03.2020
Ausschuss für Umwelt und Energie		24.03.2020
Stadtrat		16.04.2020

Zum Antrag A0288/19 „*Der Oberbürgermeister wird gebeten, den Vermieter des Alten Rathauses zu beauftragen, eine entsprechende Vorrichtung in den Toilettenräumen zur automatischen Regulierung der Heizkörper bei geöffneten Fenstern zu installieren.*“ wird wie folgt Stellung genommen:

Die Verwaltung folgt diesem Hinweis.

Es gibt technische Lösungen, die das Ventil schließen, wenn die Temperatur innerhalb kurzer Zeit stark fällt, und umgekehrt es wieder öffnen, sobald das Fenster zu ist, also die Raumtemperatur wieder ansteigt. Wichtig dabei ist, dass der Heizkörper trotzdem durch Wärmezufuhr vor dem Einfrieren geschützt wird.

Der Eb KGM wird nach Freigabe des Haushalts eine entsprechende Lösung installieren.

Unabhängig von der technischen Lösung sind bereits durch die Dienstanweisung „Energie“ (DA 03/04) alle Mitarbeiter/-innen in allen städtischen Gebäuden zu entsprechenden Verhaltensregeln verpflichtet. Gerade auf diese Thematik wird ausdrücklich eingegangen.

Ulrich