

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0465/22	10.01.2023

zum/zur	
A0253/22 SPD-Stadtratsfraktion	
Bezeichnung	
Vorrangschaltung der Lichtsignalanlage für den Rettungsdienst am Klinikum Olvenstedt	
Verteiler	Tag
Die Oberbürgermeisterin	31.01.2023
Gesundheits- und Sozialausschuss	22.02.2023
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	23.03.2023
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	30.03.2023
Stadtrat	20.04.2023

Zu dem in der Sitzung des Stadtrates am 08.12.2022 gestellten Antrag A0253/22

„Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, im Zuge der Verbesserung der Verkehrssicherheit am Klinikum Olvenstedt die Lichtsignalanlage (Ampelanlage) mit Vorrangschaltung an der Ausfahrt des Klinikums umrüsten zu lassen. Die Vorrangschaltung der Lichtsignalanlage soll für die Notausfahrt aus dem Klinikum angewandt werden.“

möchte die Stadtverwaltung nachfolgend Stellung nehmen.

Wie in der I0261/22 „Tempo 30 und Warnschild am Klinikum Olvenstedt prüfen“ (A0164/22) bereits erklärt wurde, ist die technische Umrüstung und somit Vorrangschaltung der Lichtsignalanlage für eine Notausfahrt aus dem Klinikum grundsätzlich möglich. Der Auftrag hierzu muss allerdings durch das Klinikum Olvenstedt selbst ausgelöst werden, da hier die Notrufzentrale diese Schaltung auslösen und steuern müsste.

Nach Rücksprache mit dem Klinikum wird keine Notwendigkeit für eine solche Regelung gesehen.

Rehbaum