

Protokoll zur Arbeitsplatzbegehung

Firma:	 Theater Magdeburg
--------	--

Datum:	Objekt/ Einrichtung	Teilnehmer:	Verteiler:
27.09.2022	Opernhaus/ Kasse	Herr Jödicke Sicherheitsfachkraft	
		Hr. Rakow Leiter Haustechnik	

Schwerpunkte der Begehung waren u.a.:
Arbeitsplatzgestaltung/ Platzverhältnisse/ Sicherheit im Kassenbereich

Der Kassenbereich des Opernhauses ist Teil des Foyers und durch bauliche Einrichtungen vom diesem getrennt.

Im unmittelbaren Kassenbereich befinden sich 4 ständige Arbeitsplätze, welche im zwei Schichtsystem besetzt sind. Die Gesamtfläche des Kassenraumes beträgt ca. 17 m².

Entsprechend ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“ ist ein Flächenbedarf je Bildschirmarbeitsplatz von mindestens 8 m² erforderlich.

Die Bewegungsfläche je Arbeitsplatz muss mindestens 1,50 m² betragen.

Die genannten Anforderungen aus dem Arbeitsstättenrecht werden nicht erfüllt.

Problematisch ist auch die nicht vorhandene Möglichkeit der Alarmierung und eines sicheren Fluchtweges bei Bedrohungssituationen (z.B. Überfall, Herausgabe von Bargeldbeständen).

Durch die Beschäftigten müssen teilweise gleichzeitig Telefonate und Gespräche mit Besuchern des Theaters geführt werden, wodurch die Verständigung erheblich erschwert ist. Es muss daher eine akustische, bauliche Abtrennung geschaffen werden.

Die Gefährdungsbeurteilung für diesen Arbeitsbereich führt diese Sachverhalte ebenfalls als Mangel auf.

Eine Verbesserung der bestehenden Arbeitsbedingungen ist erforderlich.

Jödicke
Sicherheitsingenieur

Magdeburg, den 27.09.2022